

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०ने०वे० बलिया

2756/18

दिनांक 30-08-17

पत्रांक-

सेवा में,

प्रबन्धक

सेठ एन०आर० जयपुरिया स्कूल

बलिया

विषय — विद्यालय भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ — आपका पत्र संख्या - शून्य दिनांक - शून्य


उपरोक्त विषयगत संदर्भित पत्र के क्रम में सम्बन्धित अवर अभियन्ता

एवं सहायक अभियन्ता के द्वारा दिनांक 08.08.17 को निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के उपरान्त आपके विद्यालय का निर्माण संलग्न मानक के अनुसार

भवन की स्थिति ठीक पाया गया।

संलग्न— जॉय प्रमाण-पत्र।


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०ने०वे०
बलिया



जाँच आमाण-भवन

श्रीत एमआरए जयपुरिया स्कूल, बलिया के भवन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरान्त भवन की निम्नांकित गई नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप पायी गयी।

Items	Standard	Specification	Remarks
Height	3.6M	N.B.C. 2005 column 12.18.1.1	3.55M
Classroom Height	2.1M	N.B.C. Clause- 12.4.1	2.70M
Open space around the Building	6.0 M	N.B.C. Clause- 8.3.1	Satisfactory
College Building area	1.80 ha	N.B.C. Clause 5.5.1(b) iii	Satisfactory
Parking area	0.30 ha	N.B.C. Clause 5.5.1 (b) ii(d)	Satisfactory
Height of Plinth	0.45 M	N.B.C. Clause- 12.1.1	Under Construction
Stair Width	1.50 M	N.B.C. Clause- 12.18.1.1	2.00 M
Lighting and Ventilation room	1/10 floor area	N.B.C. Clause- as per N.B.C. 2005 Clause- 15.1.2	Satisfactory
Fire and life safety	Certified by PHO Ballia		
Roofs	R.C.C. Flat Roof	as per N.B.C. 2005 Clause 12.19.1	Under Construction
Structure	R.C.C. Column and Beam	as per N.B.C. 2005 Clause- 12.19.1	Under Construction

सहायक अभियन्ता
निर्माण खास, लोहाबिंदो
बलिया